

הצהרת היבואן/יצרן לעמידת טעינה לרכב חשמלי

יש להציג הצהרה זו לבדוק עמידת הטעינה ולמסור לבעל עמדת הטעינה.

שם ספק/מתקין עמדת הטעינה: אטקה אלקטרוניקה יזמית, טלפון: 073-2001311

הנני מצהיר בזאת כי עמדת הטעינה המפורטת להלן עומדת בדרישות תקן IEC 61851-1 או בתקן IEC 61851-23.

נתוני עמדת הטעינה:

שם יצרן: <u>GIRCONTROL</u>	דגם: <u>E-VOLVE POST SMART T</u>	מס' סדרה: _____
הספק נקוב: <u>2x22KW</u>	מספר נקודות חיבור: <u>2</u>	תלת-חד מופני: <u>א</u>

אמצעי הגנה בפני זרם דלף (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☒ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס B לפי תקן IEC 62423;

☐ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס A / טיפוס F יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר לפי תקן IEC 62955;

☐ העמדה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר לפי תקן IEC 62955 בלבד;

☐ העמדה אינה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר.

הגנה בפני מתח יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☐ העמדה כוללת הגנה בפני מתח יתר;

☒ העמדה אינה כוללת הגנה בפני מתח יתר.

עמידת טעינה בזרם ישר (DC) (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☐ עמדה הכוללת הפרדה גליונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "צפה" (Isolated d.c. EV charging station);

☐ העמדה כוללת משגוח;

☐ העמדה אינה כוללת משגוח.

☐ עמדה שאינה כוללת הפרדה גליונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "מאורקת" (Non-isolated d.c. EV charging station).

הגנה בפני זרם יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☒ העמדה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור;

☐ העמדה אינה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור.

חתימה, מספר רישיון חשמלאי מטעם היבואן/יצרן:

יוחאי פיקאר

חשמלאי מהדרג 4, ס.ר. 99044

אגרון וחברת חשמלית

חתימה וחברת היבואן/יצרן:

אטקה בע"מ

סמטת התבור 4, א.ת. סגולה פי"ת

4914602 ת.ד. 4710

טל': 073-2001311 פקס: 03-9244245

כתובת אינטרנט: www.ateka.co.il

תאריך:

21/10/21