

הצהרת היבואן/יצרן לעמדת טעינה לרכב חשמלי

יש להציג הצהרה זו לבודק עמדת הטעינה ולמסור לבעל עמדת הטעינה.

שם ספק/מתקין עמדת הטעינה: טסלה מוטורס ישראל בע"מ, טלפון: 03-3751760

הנני מצהיר בזאת כי עמדת הטעינה המפורטת להלן עומדת בדרישות תקן IEC 61851-1 או בתקן IEC 61851-23.

נתוני עמדת הטעינה:

שם יצרן: <u>TESLA</u>	דגם: <u>Wall Connector Gen 3</u>	מס' סדרה: <u>PN 1529455-02-D</u>
הספק נקוב: <u>20 kw</u>	מספר נקודות חיבור: <u>1</u>	תלות חוד מופעי: <u>400V</u>

אמצעי הגנה בפני זרם דלף (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☐ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס B לפי תקן IEC 62423;

☒ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס A / טיפוס F יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר לפי תקן IEC 62955;

☐ העמדה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר לפי תקן IEC 62955 בלבד;

☐ העמדה אינה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר.

הגנה בפני מתח יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☒ העמדה כוללת הגנה בפני מתחי יתר;

☐ העמדה אינה כוללת הגנה בפני מתחי יתר.

עמדות טעינה בזרם ישר (DC) (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☐ עמדה הכוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "צפה" (Isolated d.c. EV charging station);

☐ העמדה כוללת משגוח;

☐ העמדה אינה כוללת משגוח.

☐ עמדה שאינה כוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "מאורקת" (Non-isolated d.c. EV charging station).

הגנה בפני זרם יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☒ העמדה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור;

☐ העמדה אינה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור.

חתימה, מספר רישיון חשמלאי מטעם היבואן/יצרן:

חז'י מיוס 974674

תאריך:

30.11.21

חתימה וחותמת היבואן/יצרן:
טסלה מוטורס ישראל בע"מ
ח.פ. 516106986