

הצהרת היבואן/יצרן לעמידת טעינה לרכב חשמלי

יש להציג הצהרה זו לבודק עמידת הטעינה ולמסור לבעל עמידת הטעינה.

שם ספק/מתקין עמידת הטעינה: _____, טלפון: _____

הנני מצהיר בזאת כי עמידת הטעינה המפורטת להלן עומדת בדרישות תקן IEC 61851-1 או בתקן IEC 61851-23.

נתוני עמידת הטעינה:

מס' סדרה: <u>SA10052209010079</u>	דגם: <u>ORION-PW 2L</u>	שם יצרן: <u>אדוויס</u>
תית'חז מופני: <u>אדו</u>	מספר נקודות חיבור: <u>1</u>	הספק נקיב: <u>11kW</u>

ADVICE
Electronics LTD

אמצעי הגנה בפני זרם דלף (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ העמידה כוללת מפסק מגן מטיפוס B לפי תקן IEC 62423;
- ☐ העמידה כוללת מפסק מגן מטיפוס A / טיפוס F יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר לפי תקן IEC 62955;
- ☒ העמידה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר לפי תקן IEC 62955 בלבד;
- ☐ העמידה אינה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר.

הגנה בפני מתח יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☒ העמידה כוללת הגנה בפני מתחי יתר;
- ☐ העמידה אינה כוללת הגנה בפני מתחי יתר.

עמידות טעינה בזרם ישר (DC) (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ עמידה הכוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "צפה" (Isolated d.c. EV charging station);
- ☐ העמידה כוללת משגוח;
- ☐ העמידה אינה כוללת משגוח.

☐ עמידה שאינה כוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "מאורקת" (Non-isolated d.c. EV charging station).

הגנה בפני זרם יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☒ העמידה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור;
- ☐ העמידה אינה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור.

חתימה, מספר רישיון חשמלאי מטעם היבואן/יצרן:

98857 

חתימת היבואן/יצרן:
ADVICE
Electronics LTD

תאריך:

21/12/2022