

עבודה במתקן חי (חוברת 52 - דצמבר 92) (07-02)

הבעיה

האם צריך לכתוב הוראת עבודה מפורטת לביצוע כל עבודה נפרדת, או שמא ניתן להסתפק בכתיבה חד פעמית של הוראת עבודה מפורטת שתכסה את כל העבודות מאותו הסוג - למשל, הוראה מפורטת אחת, שתשמש בכל מקרה של החלפת בסיס שרוף בלוח הנמצא תחת מתח?

תשובת הועדה

תקנה 5 של תקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים) התשכ"ז - 1967 מפרטת את החובות המוטלות על מורשה לביצוע עבודות במתקן חי והן:

1. הוא חייב להיות בעל רשיון מסוג "חשמלאי מוסמך" או "חשמלאי מסוייג" לפחות.

2. הוא חייב לקבל הכשרה לעבודה במתקן חי בהדרכתו או בפיקוחו של חשמלאי-מהנדס.

3. הוא חייב לעבוד בצוות של שני מורשים לפחות.

4. הוא חייב לעבוד לפי הוראות עבודה אשר יינתנו בכתב, באחריותו של חשמלאי מהנדס והם "יחולו על מתקן חי מסויים או על סוג של מתקנים חיים", כלשון תקנה 5(ג).

לפיכך, מותר לכתוב חוברת של הוראות עבודה, אשר יכסו את כל העבודות הנדרשות במתקן או במפעל, והן תעמודנה בתוקף כל אימת שיש לבצע עבודה מסויימת המתוארת בחוברת.